

**Открытое акционерное общество
«Вторая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии»
Филиал ОАО «ОГК-2»-
Сургутская ГРЭС-1**

Коммерческому директору
ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»
А.А. Хамову

Цех ТАИ

№ _____

*Служебная записка о проведении
опытно-промышленной
эксплуатации*

Для проведения опытно-промышленной эксплуатации в Филиал ОАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1 предоставлены следующие преобразователи давления производства Fuji Electric:

1. FKCW33V5-AKAYY-AA № ADE5310F 1 шт.;
2. FKPW03V5-AKAYY-OY № ADE5369F 1 шт.

Целью испытаний является проверка работоспособности преобразователей и возможность их применения на энергоблоках Сургутской ГРЭС-1.

Испытания проводились с 04.10.2013 года по 17.04.2014 года, вышеперечисленное оборудование было установлено для контроля давления позиции: К – 310 (Давление дымовых газов на напоре ДРГ), ММ - 227 (Давление масла на регулирование).

В ходе эксплуатации преобразователи обеспечили необходимую точность измерений, стабильность характеристик и соответствие заявленным техническим и эксплуатационным характеристикам. Преобразователи Fuji Electric производства ООО «ЭлМетро – Инжиниринг» рекомендуются к применению на агрегатах Филиала ОАО "ОГК-2" - Сургутская ГРЭС-1.

Начальник цеха ТАИ

Старший мастер цеха ТАИ



С.Г. Тетерман

А.А. Приймак