


Дирекция «Генерация Урала»

Открытое акционерное общество  
«Территориальная генерирующая компания № 9»  
Филиал «Свердловский»  
(Филиал ОАО «ТГК-9» «Свердловский»)

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор –  
главный инженер  
Первоуральской ТЭЦ  
 С.Ю. Ивонин  
«06» 02 2010 г.

Акт  
испытаний регистратора видеографического  
«Элметро – ВиЭР»

Регистратор «Элметро – ВиЭР» проходил производственные испытания с 30.10.09 по 01.02.10 на Первоуральской ТЭЦ филиала ОАО ТГК-9 «Свердловский».

Регистратор был установлен на водогрейном котле ПВТМ-100 № 3 и отображал параметр по вскипанию сетевой воды. Подключались термометр сопротивления ТСМ-50М и датчик давления с токовым выходом 4-20 мА, использовались 2 математических канала.

За время работы регистратор показал высокую надёжность и качество измерений, соответствующее классу точности, а так же немаловажным фактором является простота монтажа и обслуживания. Прибор прост в настройке и имеет достаточный набор функций, необходимых для эксплуатации, показания прибора удобочитаемые.

Изменение модификации и изменение или исключение некоторых функций при неполной нагрузке, а так же разнообразие подключаемых датчиков, дает выгоду в стоимости прибора.

Следуя из вышеизложенного считаем целесообразным использование регистратора на объектах ТЭЦ.

Начальник ЦТАИ



С.Н. Возжаев

Мастер КИП

С.И. Помялов