



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
НОВОСИБИРСКЭНЕРГО

630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57, Р/счет 40702810600005220518 в ОАО Банк "Алемар" г. Новосибирск,
к/с 30101810500000000874, БИК 045004874, ИНН/КПП 5411100018/997450001,
тел.: (383) 289-19-59; факс: (383) 223-86-36, e-mail: kanc@nske.ru

Подразделение Новосибирская ТЭЦ-5

Отзыв по результатам опытной эксплуатации видеографического регистратора "Элметро ВиЭр".

В соответствии с актом приема передачи продукции в опытную эксплуатацию от 5.09.2010г., сообщаем что с 8.09.2010 года по 19.11.2010 года переданный в опытную эксплуатацию видеографический регистратор «Элметро ВиЭр-104К-4АВ-4АВ-4АВ-4АВ-4Р» заводской № 315 был установлен на измерения температуры подшипников турбогенератора ст.№ 2 Новосибирской ТЭЦ-5.

За время опытной эксплуатации в лаборатории и в реальных производственных условиях:

1. Замечаний и отказов в регистраторе выявлено не было.
2. Погрешность измерения температуры находилась в пределах допустимой погрешности указанной в технической документации.

Хотелось отдельно отметить ряд преимуществ регистратора «Элметро» перед аналогичной продукцией других производителей.

1. Информативное, удобное, удачное для пользователя программное обеспечение.
2. Быстрота переноса архива из прибора на Флеш накопитель.
3. Удобные для монтажа под винт соединительные колодки регистратора.
4. Простота переустановки и обновления версии программного обеспечения регистратора.
5. Возможность отображать на одной странице монитора одновременно всех используемых каналов.
6. Возможность подключения в различных сочетаниях без взаимного влияния друг на друга первичных датчиков любой конфигурации.

На основании вышеизложенного регистратор «Элметро ВиЭр» зарекомендовал себя с положительной стороны при использовании в расчетах ТЭП и коммерческого учета, а так же позволяет снизить затраты на ремонт и техническое обслуживание КИП.

Главный инженер НТЭЦ-5 «Новосибирскэнерго»

Ф.В. Ефремов

