

Самшиков А.И.

## АКТ

промышленного испытания  
регистратора видеографического Элметро ВиЭР-М

от 14.08.2014 г.

Мы нижеподписавшиеся,

Начальник газово цеха

Симкин Д.М.

Мастер КАИТ ЦАП ООО «АИС -Сервис»


Сайфутдинов И.Р.

Регистратор передан в опытно-промышленную эксплуатацию в газовый цех ВНГДУ. Произведен монтаж, проверка работоспособности прибора. Регистратор Элметро ВиЭР-М установлен в операторной ВКС «ВАТА». Настроен на показания давления ВКГ№1 с первичного датчика давления МЕТРАН.

Периодически проводились работы по техническому обслуживанию прибора. В монтаже прибор удобен, доступный интерфейс.

Регистратор Элметро ВиЭР-М зав.№ 4034 работоспособен, в процессе эксплуатации нареканий и претензий к работе регистратора нет.

Начальник газово цеха



Симкин Д.М.

Мастер КАИТ ЦАП ООО «АИС -Сервис»



Сайфутдинов И.Р.