

АКТ
о завершении опытно-промышленной эксплуатации
регистратора видеографического ЭлМетро-ВиЭР-104К

" 28 " 09 2014 г.

Настоящий акт составлен по результатам опытно-промышленной эксплуатации
регистратора видеографического ЭлМетро-ВиЭР-104К

проведенной на электростанции ГРЭС ТОО «Bassel Group LLS»

в период с " 20 " 05 20 14 г. по " 18 " 09 20 14 г.

I. Условия для проведения опытно-промышленной эксплуатации регистратора
видеографического ЭлМетро-ВиЭР-104К:

1. Место установки: щит управления турбогенератором №4.
2. Технологические параметры измеряемые данным прибором: уровень конденсата в деаэраторах (5 каналов), давление в деаэраторах (2 канала), расход обессоленной воды (1 точка).

II. В ходе опытно-промышленной эксплуатации регистратора видеографического
ЭлМетро-ВиЭР-104К выявлено:

1. Нареканий к данному прибору не выявлено.

Предложения: Предлагаем рассмотреть вариант - дисплей видеорегистратора перевести полностью на сенсор, есть небольшие неудобства при программировании.

Выводы по результатам опытно-промышленной эксплуатации регистратора
видеографического ЭлМетро-ВиЭР-104К:

Общая оценка работы – хорошо. Замечаний при эксплуатации не поступало. Замечаний при монтаже и обслуживании не выявлено.

Начальник цеха ТАИ _____



С.В. Кравец