

Открытое акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания № 9»
Филиал «Свердловский»
(Филиал ОАО «ТГК-9» «Свердловский»)

620075, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 38

Тел.: (343) 359-12-00

Факс: (343) 359-18-25

E-mail: post@tgc-9.ru www.ies-holding.com

ОКПО/ОГРН 62553442 / 1045900550024

ИНН/КПП 5904119383 / 667143001



ТГК-9

Директору ООО
«Элметро-инжиниринг»

Жесткову В.В.
Факс: (351)7938028

02.11.2009 № 6710/633
На № _____ от _____

О результатах опытной эксплуатации

Персоналом цеха ТАИ Нижнетуринской ГРЭС 04 мая 2009 г. было получено в опытно-промышленную эксплуатацию Ваше оборудование:

Регистратор видеографический ЭЛМЕТРО – ВиЭР-12-8-КП-ЕТН

Указанное оборудование было смонтировано и настроено взамен бумажного регистрирующего прибора КСП-3 на измерение параметров уходящих газов котла ПК-14, ст. №8. Прибор был также подключен к локальной вычислительной сети предприятия для просмотра и обработки информации в производственно-техническом отделе НТГРЭС.

Регистратор введен в опытно-промышленную эксплуатацию с 15 мая 2009 г. При настройке и в ходе эксплуатации регистратора установлено, что:

- а) Прибор отвечает требованиям электробезопасности и обеспечивает необходимое качество измерений;
- б) Механизм подключения и настройки не требует специальных знаний персонала, обслуживающего подобное оборудование;
- в) Элементы управления, разрешающая способность и цветовая гамма графической информации легко воспринимаются;
- г) Программное обеспечение и средства подключения в локальную вычислительную сеть дают возможность в автоматическом режиме сохранять данные, а также дистанционно анализировать и обрабатывать их.

Ряд замечаний связанных с автоматическим сбором информации, не носят систематический характер и не сказываются на качестве измерений и надежности работы оборудования.

По результатам опытно-промышленной эксплуатации персоналом цеха ТАИ дано положительное заключение по Регистратору видеографическому ЭЛМЕТРО – ВиЭР-12-8-КП-ЕТН и рекомендовано приобрести ранее полученный прибор, а также в дальнейшем, проводить планомерную замену бумажных регистраторов на изделия Вашего производства

Главный инженер НТГРЭС
Заместитель начальника цеха ТАИ

В.И. Коробков
А.В. Просвирыков