



ИНТЕР РАО
УРЕНГОЙСКАЯ ГРЭС

Лимбьяха жилой р-н, г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия, 629325
Телефон: +7 (3494) 97-66-13 Факс: +7 (3494) 97-65-87
www.iraao-generation.ru

22.09.2016 № Ур/1/2099

Об опытной эксплуатации
регистратора видеографического

Директору
ООО «ЭлМетро -Инжиниринг»
А.В. Жестокову
e-mail: info@elmetro.ru

Уважаемый Александр Владимирович!

Сообщаем Вам, что с 11 апреля 2016 по 20 сентября 2016 в опытно-промышленной эксплуатации находился регистратор видеографический Элметро-ВиЭР-М7-4АВ зав. № 6060. Прибор был установлен на щите ГрЩУ ПРТЭЦ Уренгойской ГРЭС и измерял технологический параметр «Температура перегретого пара на выходе из котла К-1» парового котла БКЗ- 75-39 ГМА ст. № 1.

За время опытно-промышленной эксплуатации прибор зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Полностью подтвердилась надежность и качество вашего оборудования. При монтаже и пуско-наладочных работах данного регистратора проблем не возникло. Отказов в работе не наблюдалось. Особо хотелось отметить: экран с сенсорным управлением, который упрощает процесс конфигурирования и управления регистратором, широкий выбор настроек аналоговых входов, возможность выступать в качестве элемента системы сбора и передачи данных в систему управления технологическим процессом.

Директор

В.Е. Лаубер

А.А. Захаров
8(3494)24-69-04